


दो मंजिल / प्रथम तल (भूतल तल) भवन हेतु चैक लिस्ट

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बंधी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
1	भवन एक मंजिली है अथवा दो मंजिल	दो मंजिल
2	क्या भवन हेतु भूमि की न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 है (4000 वर्ग मीटर)	हाँ
3	क्या भवन में पार्किंग की समुचित व्यवस्था है।	हाँ
4	क्या भवन में ओरियन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है।	हाँ
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है।	हाँ
6	क्या भवन की छत आर०सी०सी० बनी है।	हाँ
7	कक्षा छत निर्माण में ज्वलनशील समग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी है।	नहीं
8	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मशाले की बनी है।	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें/छत ठीक है।	हाँ
10	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3 मी० है)	हाँ
11	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6 मी० ऊँचाई 4.5 मी० है।	हाँ
12	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श के क्षेत्रफल का न्यूनतम 1 प्रतिशत है। खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं है।	हाँ
13	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे है।	हाँ
14	क्या कक्षा के दरवाजे की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1 मी० ऊँचाई 2 मी० है)	हाँ
15	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 एम०एम० ट्रेड 300 एम०एम० तथा राइजर 150 एम०एम० है।	हाँ
16	क्या भवन के कक्षों में जाने की अधिकतम दूरी 22.5 मी० है।	हाँ
17	क्या भवन के मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है।	हाँ
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यंत्र लगे है।	हाँ
19	क्या भवन में विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की ऊँचाई 2.5 मी० तथा हौरीजेन्टल दूरी 1.2 मी० है।	हाँ
20	क्या भवन में विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्टे या अधिक) की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 3.7 मी० एवं हौरीजेन्टल दूरी 2 मी० है।	लागू नहीं
21	क्या पुरानी विद्युत वाईरिंग स्विच एवं अन्य इक्विपमेंट आई०एस०आई० मार्क सामग्री से बदले गये है।	हाँ

प्रमाणित किया जाता है कि सिरसागंज पब्लिक स्कूल, आगरा रोड सिरसागंज जनपद-फिरोजाबाद भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 में उल्लिखित बिन्दुओं के अधीन निर्मित है।


 20/6/22
 मो० ओबैद
 जाँचकर्ता अभियन्ता क. हस्तक्षर
 अस्थाई खण्ड (प्र०प०) लो०न०वि०
 पदनाम फिरोजाबाद मुहर